

Portabelt kylaggregat/fläkt inom kommunal vård och omsorg

Alla verksamheter behöver ha en handlingsplan för hantering av höga temperaturer. Stöd för att upprätta denna handlingsplan finns på Folkhälsomyndighetens webb – se [”Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner”](#). Det är viktigt att kontakt tas med fastighetsägare angående dennes ansvar för att sänka inomhustemperaturen.

Vårdhygien avråder generellt från fläktar i vårdmiljö. Partiklar som fallit ner på golv och ytor kan virvla upp i rumsluften och utgöra en infektionsrisk. Om vidtagna åtgärder för att sänka temperaturen är otillräckliga, kan portabelt kylaggregat användas. Risken att virvla upp partiklar är mindre än vid användning av fläkt.

Portabelt kylaggregat

Portabelt kylaggregat kan användas i vårdrum, i personalrum och övriga gemensamhetsutrymmen.

Kylaggregatet ska stängas av i samband med vårdmoment, exempelvis:

- Bäddning
- Städning
- Såromläggning
- Hantering av sår, in- och utfarter
- Steril uppdukning
- Aerosolbildande vårdssituationer

Kondensvattentråg töms regelbundet, minst 1 g/dag. Vattnet ses ej som smittförande.

Kylaggregatets vattentråg och tagytor ska rengöras dagligen med ytdesinfektionsmedel med tensid.

Efter rengöring och desinfektion enligt tillverkarens instruktion, kan kylaggregatet användas till annan vårdtagare.

Fläkt

En fläkt kan upplevas behagligt men sänker inte temperaturen. Fläkt ska ej användas om flera vårdtagare delar rum eller i gemensamma utrymmen, t.ex. matsal eller dagrum.

Användning av fläkt ska föregås av en medicinsk riskbedömning då den utgör ökad risk för smittspridning. Fläkten ska vara vårdtagarbunden.

På grund av att damm och mikroorganismer virvlar upp ska fläkten stängas av i samband med vårdmoment. Se exempel ovan.

Fläktens tagytor ska rengöras dagligen med ytdesinfektionsmedel med tensid. Fläkt som tillhör verksamheten ska kunna rengöras även invändigt, t.ex. rotorblad, galler. Rengör och desinfektera fläktens ytor, inklusive rotorblad, om den flyttas från en vårdtagare till en annan.

Fläkt kan användas i personalutrymmen.

Fläkt ska ej användas där sterilt material förvaras.

Läs gärna rekommendationer om ventilation från Arbetsmiljöverket, mars 2023; <https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/smittspridning-och-ventilation/>